

## Техническая спецификация

Оказываемые услуги включают в себя, но не ограничиваются следующими:

1. Общая очистка оборудования;
2. Проверка воздушного потока и воздуходувок;
3. Контроль механических и электрических соединений;
4. Функциональные испытания оборудования (проверка и испытание под нагрузкой выпрямителя, выхода преобразователя, управления статического и ручного системного Байпаса);
5. Физический контроль аккумуляторов и измерение;
6. Проверка аккумуляторов с отключением от питания;
7. Исследование выхода ИБП и распределения нагрузки на ИБП;
8. Калибрование в случае системной потребности. (сверка показаний дисплея с показаниями тестера);
9. Протяжка кабелей и контроль сопротивления;
10. Установка 2 (двух) аккумуляторов, необслуживаемые свинцово-кислотные батарей Yuasa2250 12V 86Ah разм.380x166x177.5мм.

Требование к потенциальному поставщику:

- 1) потенциальный поставщик должен быть авторизован Производителем ИБП на проведение сервисных работ на ИБП Emerson Network Power (Chloride). (предоставить электронную копию подтверждающих документов на русском языке либо с переводом на русский язык).
- 2) потенциальный поставщик предоставляет копии сертификатов обучения квалифицированных специалистов, подтверждающие их техническую компетентность (предоставить электронную копию подтверждающих документов на русском языке либо с переводом на русский язык).
- 3) персонал потенциального поставщика должен иметь при себе удостоверения, свидетельствующие допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000В (предоставить электронную копию подтверждающих документов на русском языке либо с переводом на русский язык).
- 4) потенциальный поставщик должен иметь специализированное программное обеспечение для проведения настроек системы ИБП марки Emerson Network Power (Chloride) (предоставить электронную копию подтверждающих документов на русском языке либо с переводом на русский язык).
- 5) потенциальный поставщик должен предъявить действующий сертификат о прохождении поверки измерительных приборов поставщика услуг, применяемых в ходе оказания сервиса ИБП, такие как: мультиметр, токовые клещи и т.д. (предоставить электронную копию подтверждающих документов на русском языке либо с переводом на русский язык).

Предоставление технической спецификации потенциальными поставщиками обязательно!

Начальник ЭСТО

Сулейменов А.Ш.