

Техническая спецификация разового
обслуживание и диагностику двух Дизель-генераторов типы Perkins 275KVA,
,Perkins 206KVA.

1. Проверка генератора, стартера и других систем
2. Проверка натяжения и состояния приводного ремня
3. Проверка ремня вентилятора
4. Проверка давления масла в системе смазки двигателя
5. Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя
6. Проверка количества охлаждающей жидкости
7. Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива
8. Наладка пуска-регулятора
9. Замена топливных шлангов
10. Замена подогрева картера
11. Замена дизельного масла
12. Замена охлаждающей жидкости
13. Замена масляных фильтров
14. Замена элементов топливного фильтра
15. Замена воздушного фильтра
16. Ревизия подогрева картера двигателя
17. Тестирование состояние кабелей и клемм

Начальник службы ЭСТО



Сулейменов А. Ш.