

## Техническая спецификация

1. Техническое обслуживание, а при необходимости ремонт бытовых холодильников с заменой запасных частей с вызовом мастера.

Количество бытовых холодильников - 10 шт.

Марки холодильников – разные.

2. Техническое обслуживание, а при необходимости ремонт сплит-систем с заменой непригодных частей к эксплуатации с вызовом мастера, монтаж демонтаж, чистка, заправка сплит-систем.

Количество сплит систем – 30 шт.

Мощности сплит систем - от 2 кВт (тыс. BTU-7) до 7 кВт (тыс. BTU – 24).

Марки сплит-систем - разные.


Проведение технического обслуживания сплит систем включают в себя, но не ограничиваются следующим:

- Очистка и дезинфекцию испарителя кондиционера;
- Тестирование всего холодильного контура системы на утечку фреона (хладагента);
- Проверка межблочных соединений электропитания;
- Полная проверка состояния дренажной системы;
- Тестовое определение температуры исходящего воздуха;
- Замер воздуха на входе в испаритель;
- Проверка давления хладагента в системе охлаждения и проверка герметичности;
- Дозаправка сплит системы хладагентом (по необходимости);
- Чистка фильтров внутреннего блока кондиционера.

Стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту холодильников и сплит-систем определяется согласно расценкам потенциального поставщика. При этом потенциальный поставщик, участвующий в закупке обязан предоставить прайс-лист на свои Услуги.

Предоставление технической спецификации потенциальными поставщиками  
Обязательно!

Специалист ОЗС



Кульжигитов А.У.